

گزارش مرحله پایانی تاسیسات مکانیکی	
شماره پروانه اشتغال بکار:	نام مهندس ناظر:
نام مالک:	شماره چهاربرگی:
شهرداری:	پلاک ثبتی:
شماره شهرسازی:	آدرس:

عملیات تاسیسات مکانیکی ملک مذکور، در مرحله پایانی به شرح ذیل است:

کنترل کیفیت عملیات اجرایی بر اساس نقشه های مصوب مکانیک و مقررات ملی ساختمان			
ردیف	موراد مورد نظر	وضعیت (تایید / عدم تایید/ موضوعیت ندارد)	توضیحات
1	بررسی محل نصب کنتور و شیر اصلی آب		
2	کیفیت نصب وسایل بهداشتی		
3	کیفیت نصب وسایل گرمایشی و تجهیزات مربوطه		
4	کیفیت نصب سیستم سرمایش تبخیری و تجهیزات مربوطه		
5	کیفیت نصب سیستم سرمایش تراکمی یا جذبی و تجهیزات مربوطه		
6	کیفیت نصب تجهیزات جعبه های آتش نشانی و اسپرینکلرها مطابق ضوابط اطفاء حریق		
7	کنترل ظرفیت آب آتش نشانی از آب مخزن مشترک		
8	کیفیت و تعداد کپسول های آتش نشانی		
9	کیفیت نصب، تعداد و مشخصات پمپ های آبرسانی، آتش نشانی و صحت عملکرد آن ها		
10	نصب کنترلهای سطح و هشدار سریع برای مخازن آب مصرفی و آتش نشانی		
11	کنترل ارتفاع علمک ها (آب و فاضلاب) از کف تمام شده		
12	اجرای سیستم تهویه اتاق تاسیسات مکانیکی و برقی		
13	کیفیت و مشخصات اجزاست فن ها		
14	کیفیت اجرا و نصب سیستم فشار مثبت یا سیستم تهویه مکانیکی پلکان و لابی		
15	نصب و محل دریچه های هوای تازه و ابعاد آنها		
16	محل نصب و نوع مولد (پلاک مصرف انرژی) گرمایشی متناسب با الزامات مبحث 19 است		
17	محل نصب و نوع مولد (پلاک مصرف انرژی) سرمایشی متناسب با الزامات مبحث 19 است		
18	محل نصب و نوع پایانه (پلاک مصرف انرژی) گرمایشی متناسب با الزامات مبحث 19 است		
19	محل نصب و نوع پایانه (پلاک مصرف انرژی) سرمایشی متناسب با الزامات مبحث 19 است		
20	سیستم مشعل مجهر به دیپر اتوماتیک خود بسته شو به منظور عدم ورود هوای داخل کوره دیگ ها در زمانی که مشعل خاموش است می باشد.		
21	سیستم تامین هوای احتراق یا اجزاست فن های موتورخانه با کارکرد مشعل ها اینترلاک هستند و با خاموش شدن مشعل ها، سیستم های تهویه خاموش می شوند.		

- پایانه ها: شامل رادیاتور، فن کوبل، هواساز، اوپرатор و ...

- مولد ها: شامل پکیج، دیگ، چیلر، کندانسور کولر گازی، کولر آبی و ...

نکته مهم: اخذ حداقل رده انرژی (EC) اجباری می باشد

رده انرژی اخذه شده مطابق ویرایش چهارم (1399) مبحث 19 مقررات ملی ساختمان:

ECnz	<input type="checkbox"/>	EC++	<input type="checkbox"/>	EC+	<input type="checkbox"/>	EC	<input type="checkbox"/>
------	--------------------------	------	--------------------------	-----	--------------------------	----	--------------------------

*** آیتم های این گزارش بر اساس ویرایش چهارم (1399) مبحث 19 مقررات ملی ساختمان تکمیل شده است***